Amaral & Franco Engenharia e Projetos Ltda.

Projetos de Instalações Elétricas, Segurança contra Incêndios, AVCB, Consultoria e Gerenciamento.

Ao

Secção Técnica da do CBPMESP

Nesta

Ref.- Vistoria nr. 297738-2/2026 – PT 007367/3506003/2023

Isenção do Atestado de Treinamento da Brigada de Incêndio.

Prezados Srs.

A edificação em questão se enquadra na Tabela 5 do decreto 69118/24 visto que existe o **Isolamento de Risco** por distância de separação entre as duas edificações conforme o projeto aprovado.

Desta forma acreditamos ser dispensável o Atestado em questão exigido na vistoria acima pelo que solicitamos vossa análise.

Att.



Eng. Paulo Roberto Franco

CREA 060.104.538-9