ATESTADO

(Gás Liquefeito de Petróleo)

JOSÉ CARLOS MOLINA DEZOTTI, engenheiro mecânico, registrado no CREA sob nº 0601031201, visando a concessão do Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros, atesta que os sistemas de utilização de **GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO** instalados no cliente **CENTRO COMUNITÁCIO E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRÂNCIA**, Rua Eugênio Piola, N. 525, Vila São Paulo, na cidade de BAURU/SP, CEP. 17.022-113, inscrito sob nº **CNPJ 46.141.990/0001-89**, montagem de 01 central para GLP composta de 02 P45 com 03 pontos para consumo para 02 fornos e 01 fogão industrial; **teste de estanqueidade durante 120 minutos a uma pressão de 6,0kgf/cm**, demonstrando, portanto, que a rede de GLP está em conformidade com as **NBR 13523; 15526 da ABNT e, IT-28 do Corpo de Bombeiros,** NORMAS TÉCNICAS REGULAMENTADORAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.

O teste foi realizado na presença do responsável da empresa acima citada, o qual constatou a qualidade do serviço executado, aprovando o mesmo.

Ressaltamos ainda, que a referida rede obedece rigorosamente aos padrões de instalações, qualidade de materiais e segurança.

ART-CREA/SP. 2620262660095

Bauru, 18 de agosto de 2026.

JOSE CARLOS MOLINA DEZOTTI:92463983868

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS MOLINA DEZOTTI:92463983868
Dados: 2026.08.18 23:35:12 -03'00'

Engenheiro responsável: **JOSÉ CARLOS MOLINA DEZOTTI**
CREA: 0601031201

Responsável pela empresa: **CENTRO COMUNITÁCIO E EDUCACIONAL ANÍBAL DIFRÂNCIA-CRECHE SÃO PAULO**
Rua Eugênio Piola, N. 525, Vila São Paulo, BAURU/SP
CNPJ 46.141.990/0001-89

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620262660095

1. Responsável Técnico

JOSE CARLOS MOLINA DEZOTTI
Título Profissional: **Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **2602480231**
Registro: **0601031201-SP**
Empresa Contratada: **MOLINA ENGENHARIA LTDA**
Registro: **1894244-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRÂNCIA**
CPF/CNPJ: **46.141.990/0001-89**
Endereço: **Rua GAUDÊNCIO PIOLA**
N°: **525**
Complemento: **CRECHE BERÇÁRIO SÃO PAULO**
Bairro: **VILA SÃO PAULO**
Cidade: **Bauru**
UF: **SP**
CEP: **17022-113**
Contrato:
Celebrado em: **18/08/2026**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **500,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua GAUDÊNCIO PIOLA**
N°: **525**
Complemento: **CRECHE BERÇÁRIO SÃO PAULO**
Bairro: **VILA SÃO PAULO**
Cidade: **Bauru**
UF: **SP**
CEP: **17022-113**
Data de Início: **18/08/2026**
Previsão de Término: **18/08/2026**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Escolar**
Código:
Proprietário: **CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRÂNCIA**
CPF/CNPJ: **46.141.990/0001-89**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	**Condução de equipe de manutenção**	**de central de distribuição de gás**		**6,00000**	**bar**
	Ensaio	**de testes de estanqueidade**	**em tubulações/dutos**	**2,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Teste de Estanqueidade durante 120 minutos a uma pressão de 6,0kgf/cm² em 01 central para GLP composta de 02 P45 com 03 pontos para consumo para 02 fornos e 01 fogão industrial; demonstrando, portanto, que a rede de GLP está em conformidade com as NBR 13523; 15526 da ABNT e, IT-28 do Corpo de Bombeiros, NORMAS TÉCNICAS REGULAMENTADORAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bauru, 18 de agosto de 2026

Local — data

JOSE CARLOS MOLINA DEZOTTI - CPF: 924.639.838-68

CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRÂNCIA - CPF/CNPJ: 46.141.990/0001-89

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **108,39** Registrada em: **18/08/2026** Valor Pago R$ **108,39** Nosso Numero: **2620262660095** Versão do sistema

Impresso em: 18/08/2026 23:20:13

JOSE CARLOS MOLINA DEZOTTI:92463983868

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS MOLINA DEZOTTI:92463983868
Dados: 2026.08.18 23:34:49 -03'00'

Autenticação de ART
2620262660095